



VOORONTWERP  
NIET GESCHIKT VOOR UITVOERING

- BELANGRIJKE OPMERKINGEN**
- Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
  - Alle deuropeningen moeten perfect loodrecht boven elkaar staan
  - De machinekamer moet voorzien zijn van :
    - een afsluitbare brandrijke deur r1 30 (min. 800x2000 hoog)
    - een dorpel 30 cm. hoog
    - een verlichting = 4% van de horizontale doorsnede van het vloeroppervlak
    - een lichtpunt (min. 200 lux) met schakelaar aan toegang(en) + een stopcontact
    - een toevoer -3 fазige spanning 3x400 volt + N + aarding voor liftmotor - kW
    - voedingskabel : 4x35mm<sup>2</sup> + aarding + N
    - traagspringende zekeringen : 100A
    - een toevoer 2-fазige spanning 220V met schakelaar en zekeringen voor koellicht
    - kabelsectie : 2x1,5 mm<sup>2</sup> + aarding
    - zekeringen : 10 A
    - een HEA14 geplaatst tegen het plafond
    - een analoge telefoonaansluiting

ATELIER DUMON N.V. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INDELING EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE PARKEERPLAATSEN IN DE PARKING

HET IS NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF ELEMENTEN UIT DEZE TEKENING ELEKTRONISCH DOOR TE GEVEN AAN DERDEN NOCH DEZE TE GEBUIKEN IN ANDERE PROJECTTEKENINGEN

**Atelier DUMON N.V.**  
Eriestraat 6 8000 Brugge  
Tel. (050) 312801 (31)  
Telefax (050) 312804  
Telex 82016

PROJECT			
Autolift 4100 Kg 2 stops			
GETEKEND	PRN	SCHAAL : 1/20	FORMAAT
GOEDGEK.		DATUM : 04/2009	AO
ACADNR. : DFXAU352	PROJECTNR. :	POSTRE :	PLANNR. : DFXAU352A